



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"ЯКУТСКЭНЕРГО"  
**ЗАПАДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ**  
678170, Российская Федерация,  
Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр., 3  
телефон (41136) 4-54-35, факс (41136) 3-14-43,  
E-mail: [delo.zcs@yakutskenergo.ru](mailto:delo.zcs@yakutskenergo.ru)  
[zcs@yakutskenergo.ru](mailto:zcs@yakutskenergo.ru)

04.10.2017 № 21/4908

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

*О технологическом присоединении  
к электрическим сетям «БМГК в п. Дорожный»*

Директору УКС АК «АЛРОСА» (ПАО)  
С. П. Потапову

678174, РС (Я), Мирнинский район,  
г. Мирный, ул. Индустриальная, 9  
Тел/факс: 8(41136) 3-57-88/3-69-16

**Уважаемый Сергей Павлович!**

На Ваше письмо №А02-1420-41-1420-23/3806 от 01.09.2017 г. «о технологическом присоединении к электрическим сетям объекта: п. Дорожный. Блочно-модульная газовая котельная с инженерными сетями», сообщаю, что существующая двухцепная ВЛ-10 кВ Л- «Фидер №18» и Л- «Фидер №48» до п. Дорожный на сегодняшний день находится в аварийном состоянии, требует капитального ремонта и не может обеспечить надежное, бесперебойное электроснабжение строящейся котельной. В виду сложных геологических условий (скальный грунт) капитальный ремонт ВЛ-10 кВ сопоставим по затратам со строительством новой ВЛ. Ко всему прочему существующая ВЛ не является собственностью ПАО «Якутскэнерго» и ремонт ее за счет средств компании невозможен. Расчеты для ПТВС были выполнены без учета полной информации и являются предварительным. Стоимость строительства не подтверждаем. Стоимость технологического присоединения без учета установки КТП составляет 27650000 (двадцать семь миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Директор

И. В. Забегин

Исп. ОПП Клушин А. А.  
Тел. 74-4-12

№ А02-1420/2269-вх  
От 04.10.2017 (1+0 л.)