



# "АЛРОСА - охрана"

Общество с ограниченной ответственностью

ИНН 1433018056, КПП 143301001, ОГРН 1031401522217, ОКПО 15268470  
678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 8

р/сч. 40702810914020001058  
в филиале ВТБ (ОАО) в г.  
Хабаровске БИК 040813727  
к/сч. 30101810400000000727

р/сч. 40702810218560009536  
в филиале № 2754 ВТБ 24 (ЗАО) в г.  
Мирном БИК 040813827  
к/сч. 30101810300000000827

р/сч. 40702810276030100033  
в филиале № 8603 Сбербанка России  
БИК 049805609  
к/сч. 30101810400000000609

телефон /факс (411-36) 3-13-69 (приемная), 3-63-99, 3-75-36 (бухгалтерия)  
e-mail: [UOK@alrosa-sec.ru](mailto:UOK@alrosa-sec.ru), [buh@alrosa-sec.ru](mailto:buh@alrosa-sec.ru)

« 17 » 07 2017 г. № 1158

Начальнику  
Айхало-Удачнинского отделения  
УКС АК «АЛРОСА» (ПАО)  
А.С. Смирнову

**Уважаемый Александр Сидорович!**

На Ваш запрос (письмо исх. № А03-1420-46-18/308 от 14.07.2017г.) «о предоставлении технических условий» предоставляем технические условия на подключение к сетям сигнализации и для разработки проектной документации (РД) по объекту: «пос. Айхал. Перевод на газообразное топливо. Котельная пос. Дорожный с инженерными сетями».

- Для передачи сигналов о срабатывании АУПС с объекта в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ предлагаем воспользоваться любым указанным в нём способом. Техническая возможность по обработке данных сигналов (по средствам радиоканала) и дальнейшей их трансляции в пункты пожарной части у ООО «АЛРОСА – охрана» имеется;
- Сигнал о срабатывании АУПС передаётся в пункт приёма, сбора и обработки информации (диспетчерскую) по средствам радиоканала, с дальнейшей функцией системы пожарного радиомониторинга в ПЧ пос. Айхал;
- Для передачи сигнала о срабатывании АУПС предлагаем использовать приёмно-контрольные приборы системы передачи извещений RS-200TP-RB/ООО «Альтоника», г. Москва или аналог;
- Подключение приёмно-контрольных приборов к системе радиоохраны "РИФ-СТРИНГ-200" пульту централизованного наблюдения RS-200PN-600 или аналог производится в соответствии с тактико-техническими характеристиками;
- Приём сигнала системы передачи извещений на пульт централизованного наблюдения RS-200PN-600 программируется в соответствии с

руководством по эксплуатации на изделие и силами специалистов ООО «АЛРОСА-охрана»;

- Предусмотреть резервный (проводной) канал связи между объектами, пунктом, приёма, сбора и обработки информации и передачи в ПЧ;
- Согласовываем применение оборудования ИСО «Орион» (пр-во ЗАО НВП «БОЛИД», г. Королёв).

При проектировании и выборе оборудования систем АУПС и СОУЭ, а также необходимости оснащения объекта автоматическими установками пожаротушения (АУПТ) предлагаем руководствоваться статьями Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Готовы оказать содействие в формировании технического задания.

Генеральный директор



В.В. Паламарчук