

Перечень электроизмерительных комплексов АО ООО " ПТВС "

№ п/п	Наименование объекта (Точка учета) Адрес	Точка подключения	Место установки прибора учёта	Уровень напряжения кВ	Марка КЛ (ВЛ)	Уровень напряжения установки приборов учёта, кВ	Счетчик электроэнергии				Измерительные трансформаторы								Расчётный коэффициент	Примечание
							Тип счетчика; У ном; I ном; Кл. точности; Разрядность	№ счетчика	Дата госповерки; Межповерочный интервал (лет)	Дата следующей поверки	Трансформаторы тока				Трансформаторы напряжения					
											Тип	Номер тр-ра тока/год следующей поверки	Коэф. трансф.	Дата госповерки; Межповерочный интервал (лет)	Дата следующей поверки	Тип	Коэф. трансф.	Кл. точности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Помещение конторы пгт Айхал, ул Иванова, дом №4	КТП-92 РУ-0,4 кВ	Помещение конторы пгт Айхал, ул Иванова, дом №4	НН (0,4 кВ)	ВЛ-0,4 кВ – А- 70 КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х16	НН (0,4 кВ)	Меркурий 230 ART- 01CN; 380; 5-60; 1; 6	8243422	IV квартал 2011 10	IV квартал 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Повысительная насосная станция (ПНС 1) пгт Айхал, ул. Энергетиков	ГТП-5 ЗРУ-10 кВ яч. №43	Насосная ПНС №1 ВРУ-0,4 кВ ввод №1	СН-2 (10 кВ)	ВЛ-10 кВ АС- 120 КЛ-10 кВ ААБлГ 3х120+1х50	НН (0,4 кВ)	БИНОМ 334IU3.22013.5; 380; 5; 0,2; 5	0000819	II квартал 2017 12	II квартал 2029	T-0,66УЗ- 300/5	55723; 62996; 61298	300/5	II квартал 2017 4	II квартал 2021	-	-	-	60	
		ГТП-5 ЗРУ-10 кВ яч. №26-38	Насосная ПНС №1 ВРУ-0,4 кВ ввод №2	СН-2 (10 кВ)	ВЛ-10 кВ АС- 120 КЛ-10 кВ ААБлГ 3х120+1х50	НН (0,4 кВ)	БИНОМ 334IU3.22013.5; 380; 5; 0,2; 5	0000806	II квартал 2017 12	II квартал 2029	T-0,66УЗ- 300/6	09049; 54376; 54460	300/5	II квартал 2017 4	II квартал 2021	-	-	-	60	
3	Помещение управления ПТВС (Помещение конторы) пгт Айхал, ул Энтузиастов, дом №1, пом 1	КТП-166 яч. №26-29	Энтузиастов 2 ВРУ-0,4 кВ	НН (0,4 кВ)	КЛ-0,4 кВ ВВГнг 4х10	НН (0,4 кВ)	Меркурий 230 ART; 380; 5-7,5; 1; 6	18425645	II квартал 2014 16	II квартал 2030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Помещение управления ПТВС (Помещение конторы) пгт Айхал, ул Энтузиастов, дом №1, пом 2	КТП-166 яч. №26-29	Энтузиастов 2 ВРУ-0,4 кВ	НН (0,4 кВ)	КЛ-0,4 кВ ВВГнг 4х10	НН (0,4 кВ)	Меркурий 230 ART- 01; PQRSIN; 380; 5-60; 1; 6	16931593	I квартал 2018 10	I квартал 2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Здание блока биологической очистки (Ввод №1 ББО) пгт Айхал, дог западный, блок биологической очистки КОС	п/ст 110/6 кВ ЦЭК ЗРУ-6 кВ яч. №10	КТПН 2х1000 кВА РУ-0,4 кВ КОС	СН-2 (6 кВ)	КЛ-6 кВ ААБВ 3х120 ВЛ-6 кВ АС-90 КЛ-6 кВ ААШв 3х95	НН (0,4 кВ)	БИНОМ 334IU3.22013.5; 380; 5; 0,2; 5	0000832	II квартал 2017 12	II квартал 2029	ТТИ-100 660В;	A42674; A42670; A42492	2000/5	I квартал 2018 4	II квартал 2023	-	-	-	400	
		п/ст 110/6 кВ ЦЭК ЗРУ-6 кВ яч. №22	КТПН 2х1000 кВА РУ-0,4 кВ КОС	СН-2 (6 кВ)	КЛ-6 кВ ААБВ 3х120 ВЛ-6 кВ АС-90 КЛ-6 кВ ААШв 3х95	НН (0,4 кВ)	БИНОМ 334IU3.22013.5; 380; 5; 0,2; 5	0000831	II квартал 2017 12	II квартал 2029	ТТИ-100 660В;	A42671; A42678; A42502	2000/5	I квартал 2018 4	II квартал 2023	-	-	-	400	
6	Электродная котельная (БМГК) (ЦЭК) (ТСН-1) (ТСН-2) пгт Айхал ул.Промышленная,доп.адрес: юго- восточная часть поселка ТСН ПС ЦЭК	п/ст 110/6 кВ ЦЭК ЗРУ-6 кВ яч. №15	п/ст 110/6 кВ ЦЭК ЗРУ-6 кВ яч. №15	СН-2 (6 кВ) яч.15	КЛ-6 кВ ПлВнг(А)-лс 6 (3х95)	СН-2 (6 кВ)	БИНОМ 334IU3.57.7.13. 5; 100; 5 0,2; 5	0000629	IV квартал 2016 12	IV квартал 2028	ТОЛ НТЗ-10- 11	19536, 17652	150/5	III квартал 2014 8	III квартал 2022	НТМИ-6- 66	6000/100	-	1800	
		п/ст 110/6 кВ ЦЭК ЗРУ-6 кВ яч. №21	п/ст 110/6 кВ ЦЭК ЗРУ-6 кВ яч. №21	СН-2 (6 кВ) яч.21	КЛ-6 кВ ПлВнг(А)-лс 6 (3х95)	СН-2 (6 кВ)	БИНОМ 334IU3.57.7.13. 5; 100; 5 0,2; 5	0000631	IV квартал 2016 12	IV квартал 2028	ТОЛ НТЗ-10- 11	19329, 19391	150/5	III квартал 2014 8	III квартал 2022	НТМИ-6- 66	6000/100	-	1800	
7	Материальный склад р- Мирнинский, пгт Айхал, юго западный район поселка, материальный склад (Столярная мастерская)	ТП №15 РУ-0,4 кВ	Столярная мастерская ул. Солнечная РУ-0,4 кВ	НН (0,4 кВ)	ВЛ-0,4кВ - АС- 25; КЛ-ВВГ 3х10+1х6	НН (0,4 кВ)	Меркурий (ART-01 5-60)	16931585	IV квартал 2013 10	IV квартал 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Здание энергоблока, р-н Мирнинский пгт.Айхал, доп.адрес здание энергоблока РП6-ЦГК	п/ст 110/6 кВ Энергоблок ЗРУ-6 кВ яч. №25	п/ст 110/6 кВ Энергоблок ЗРУ-6 кВ яч. №25	СН-2 (6 кВ)	КЛ-6 кВ АПВн 3(1х500)	СН-2 (6 кВ)	БИНОМ 334IU3.5713.5; 3х57,7; 3х5; 0,2; 5	0000633	IV квартал 2016 12	IV квартал 2028	ТОЛ-10	№2941, №8318 IV кв. 2017г.	300/5	IV квартал 2013 8	IV квартал 2021	НТМИ-6	6000/100	-	3600	
		п/ст 110/6 кВ Энергоблок ЗРУ-6 кВ яч. №38	п/ст 110/6 кВ Энергоблок ЗРУ-6 кВ яч. №38	СН-2 (6 кВ)	КЛ-6 кВ АПВн 3(1х500)	СН-2 (6 кВ)	БИНОМ 334IU3.5713.5; 3х57,7; 3х5; 0,2; 5	0000562	IV квартал 2016 12	IV квартал 2028	ТОЛ-10	№7823, №7819 IV кв. 2017г.	300/5	IV квартал 2013 8	IV квартал 2021	НТМИ-6	6000/100	-	3600	

	Здание энергоблока, р-н Мирнинский пгт. Айхал, доп. адрес здание энергоблока ТСН ПС Энергоблок	п/ст 110/6 кВ Энергоблок ЗРУ-6 кВ яч. №6	п/ст 110/6 кВ Энергоблок ЗРУ-6 кВ яч. №6	СН-2 (6 кВ)	КЛ-6 кВ ААБЛ 3х70	СН-2 (6 кВ)	BINOM 334IU3.5713.5; 3х57,7; 3х5; 0,2; 5	0000606	IV квартал 2016 12	IV квартал 2028	ТОЛ-10	№21045, №19207 IV кв. 2017г.	150/5	IV квартал 2013 8	IV квартал 2021	НТМИ-6	6000/100		1800	
		п/ст 110/6 кВ Энергоблок ЗРУ-6 кВ яч. №21	п/ст 110/6 кВ Энергоблок ЗРУ-6 кВ яч. №21	СН-2 (6 кВ)	КЛ-6 кВ ААБЛ 3х70	СН-2 (6 кВ)	BINOM 334IU3.5713.5; 3х57,7; 3х5; 0,2; 5	0000608	IV квартал 2016 12	IV квартал 2028	ТОЛ-10	№11699, №20661 IV кв. 2017г.	150/5	IV квартал 2013 8	IV квартал 2021	НТМИ-6	6000/100		1800	
9	Блочно-модульный тепловой пункт (РП-10БМТП) р-н Мирнинский пгт. Айхал юго-восточная часть поселка Айхал ТП БСИ	ТПП-5 ЗРУ-10 кВ яч. №11	РП-10 кВ АТТ 1 №23 яч.	СН-2 (10 кВ)	ВЛ-10 кВ АС-95 КЛ-10 кВ ААБВ 3х120	СН-2 (10 кВ)	BINOM 334IU3.22013.5; 100; 5; 0,2; 5	0000568	IV квартал 2016 12	IV квартал 2028	ТОЛ-10	№ 24649; № 23496; IV кв. 2021г.	100/5	IV квартал 2013 8	IV квартал 2021	НТМИ-10	10000/100		2000	
		ТПП-5 ЗРУ-10 кВ яч. №39	РП-10 кВ АТТ №1 №28 яч.	СН-2 (10 кВ)	ВЛ-10 кВ АС-95 КЛ-10 кВ ААБВ 3х120	СН-2 (10 кВ)	BINOM 334IU3.22013.5; 100; 5; 0,2; 5	0000560	IV квартал 2016 12	IV квартал 2028	ТОЛ-10	№ 23494; № 24648; IV кв. 2021г.	100/5	IV квартал 2013 8	IV квартал 2021	НТМИ-10	10000/100		2000	
10	Насосная станция 2 резервуаров 1000м3 р-н Мирнинский пгт. Айхал Насосная станция 2 резервуаров 1000м3 БКРУ Насосная станция на озере «Обуур-Юреге»	БСИ №9 ВЛ-6 кВ №3	п/ст 110/6 кВ БСИ №9 Ввод 1 яч. №3	СН-2 (6 кВ)	КЛ-6 кВ СИП-3-3(1х95)	СН-2 (6 кВ)	BINOM 334IU3.22013.5; 100; 5; 0,2; 5	0000563	IV квартал 2016 12	IV квартал 2028	ТОЛ 10	0642; 17766;	300/5	IV квартал 2014 8	IV квартал 2022	ОМП-10/10-У1(УХЛ1) 6/009	6000/100		3600	
		БСИ №9 ВЛ-6 кВ №22	п/ст 110/6 кВ БСИ №9 Ввод 2 яч. №22	СН-2 (6 кВ)	КЛ-6 кВ СИП-3-3(1х95)	СН-2 (6 кВ)	BINOM 334IU3.22013.5; 100; 5; 0,2; 5	0000566	IV квартал 2016 12	IV квартал 2028	ТОЛ 10	8301; 8220;	300/5	IV квартал 2016 8	IV квартал 2024	ОМП-10/10-У1(УХЛ1) 6/009	6000/100		3600	
11	Насос циркуляционный (насос циркуляционный) 678190 Саха/Якутия/у.Мирнинский пгт. Айхал ул. Советская дом №9			НН (0,4 кВ)			Меркурий 206 RN; 220; 5-60; 1; 6	27537872	31.01.2018г. 16	31.01.2034г.	-	-	-	-	-	-	-		-	
12	Электроснабжение блочно-модульной газовой котельной в п. Айхал, Мирнинского района" п. Дорожный	КТП-10/0,4 кВ №92 ВЛН - 0,4 кВ №921 концевая опора №8	БМГК п. Дорожный Ввод №1	НН (0,4 кВ)	ВЛ - 0,4 кВ СИП 3*95 +1*70		BINOM 334IU3.22013.5; 100; 5; 0,2; 5	0001031	II квартал 2019 12	II квартал 2031	ТПП-40,66	9074504 9074515 9074517	250/5	III квартал 2019	III квартал 2035	-	-		50	

Главный энергетик АО ООО "ПТВС"

О.В. Чекушкин