

Соглаовано:

Глава Администрации МО "Город Мирный"

К.Н. Антонов

2020г.

Утверждаю:

Генеральный директор ООО "ПТВС"

М.И. Шишов

2020 г.

Температурный график для котельных и ЦТПг. Мирного на отопительный зимний период 2020 - 2023 гг

Температура наружного воздуха, °С	Т1, °С				Общая обратная Т2, °С
	СВК	"Промзона"	ЦТП		
	150-70°С	115-70°С	105-70°С (3, 22, 24, "ЦЭК")	95-70°С ЦТП	
10	70	70	—	—	32,5
9	70	70	—	—	32,5
8	73	73	39,2	37,8	33,3
7	73	73	41,2	39	34,2
6	73	73	42,6	40,2	35
5	73	73	44	41,4	35,9
4	73	73	45,3	42,6	36,7
3	73	73	46,6	43,5	37,5
2	73	73	47,9	45	38,2
1	73	73	49,2	46,1	39
0	73	73	50,5	47,2	39,8
-1	73	73	51,7	48,3	40,5
-2	73	73	53	49,6	41,3
-3	73	73	54,2	50,7	42
-4	73	73	55,5	51,7	42,8
-5	73	73	56,7	52,7	43,5
-6	73	73	57,9	53,9	44,2
-7	73,1	73	59,1	55	44,9
-8	75	74	60,4	56	45,6
-9	76,9	75	61,6	57	46,3
-10	78,8	76	62,8	58	47
-11	80,78	77	64	58,9	47,7
-12	82,76	78	65,2	60	48,3
-13	84,74	79	66,3	61	49
-14	86,72	80	67,5	62,1	49,6
-15	88,7	82	68,7	63,2	50,3
-16	90,7	83	69,8	64,2	50,9
-17	92,7	84	71	65,1	51,6
-18	94,7	85	72,1	66,2	52,2
-19	96,7	86	73,3	67,3	52,9
-20	98,7	87	74,4	68,2	53,5
-21	100,6	88	75,5	69,3	54,1
-22	102,5	89	76,7	70,3	54,7
-23	104,4	90	77,8	71,2	55,4
-24	106,3	91	79	72,1	56
-25	108,2	92	80,1	73,2	56,6
-26	110,06	93	81,2	74,1	57,2
-27	111,92	94	82,3	75,1	57,8
-28	113,78	95	83,4	76,1	58,5
-29	115,64	96	84,5	77	59,1
-30	117,5	97	85,6	78,1	59,7
-31	119,28	98	86,7	79	60,3
-32	121,06	99	87,8	79,9	60,9
-33	122,84	100	88,9	80,9	61,4
-34	124,62	101	90	81,9	62
-35	126,4	102	91,1	82,9	62,6
-36	128,26	103	92,2	83,8	63,2
-37	130,12	104	93,3	84,7	63,8
-38	131,98	105	94,3	85,6	64,3
-39	133,84	106	95,4	86,6	64,9
-40	135,7	107	96,5	87,6	65,5
-41	137,44	108	97,6	88,4	66,1
-42	139,18	109	98,6	89,4	66,6
-43	140,92	110	99,7	90,3	67,2
-44	142,66	111	10,7	91,2	67,7
-45	144,4	112	101,8	92,2	68,3
-46	146,27	113	102,9	93,1	68,9
-47	148,14	114	103,9	94,1	69,4
-48	150	114	103,9	95	70

Главный механик ООО "ПТВС"

А.В. Пицын